

令和4年度特定設備事故届出状況（自動ドア）

番号	事故発生日	事故の分類	事故状況	建物用途	被害者の年齢層	人数	症状	被害程度	再発防止対策の状況
1	4/9	ドアに挟まれる	出入口中央部で立ち止まっていると自動ドアが閉まり、挟まれて転倒。	その他	65歳以上	1	大腿部骨折	3週間以上の入院	検査器具を交換する。注意喚起の表示
2	3/25	その他・不明	施設利用者が杖をついて歩行していたところ、杖が自動扉にあたり、バランスを崩し転倒。	マーケット	65歳以上	1	不明	入院不要	自動扉の感知範囲を広くし、歩行者に対して扉の開くタイミングを早くした。 スムーズな歩行速度で通行できるように対応した。