

## 特定設備事故届出状況(自動ドア)

番号	事故発生日	事故の分類	事故状況	建物用途	被害者の年齢層	人数	症状	被害程度	再発防止対策の状況
1	H21 6/10	ドアに衝突する	走って入店しようとして開きかけのドアに頭をぶつけた。	遊技場	5歳以下	1	頭部裂傷	入院不要	メーカーによる点検、ドア先端部にクッション取り付け
2	12/16	ドアに衝突する	薬の副作用でよろめいて転倒し、ドアに頭をぶつけた。	マーケット	65歳以上	1	頭部出血	入院不要	従来より事故対策を講じている (注意喚起掲示、巡回)
3	H22 2/9	ドアに挟まれる	保護者の後を追って自動ドアに近づき、指を挟んだ。	その他	5歳以下	1	指に切傷等	入院不要	注意喚起掲示を追加、業者による点検を実施。
4	3/6	ドアに衝突する	閉まりかけているドアに向かって走り出したが、通過できずに頭をぶつけた。	マーケット	5歳以下	1	頭部打撲	入院不要	従来より事故対策を講じている (注意喚起掲示、放送)